



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

ESCLARECIMENTO 03

A TODAS ÀS EMPRESAS QUE RETIRARAM O EDITAL E DEMAIS INTERESSADOS.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1124/18**

Atendendo ao pedido de esclarecimento, temos a informar o seguinte:

PERGUNTA 01:

“Por gentileza, solicito esclarecimento de dúvidas referente à estruturas de apoio para os módulos fotovoltaicos.

No item 6.8.1 é citato:

“Os módulos serão montados em suportes de aço galvanizado, com ângulo de 21°...”

Dúvida: Para essa inclinação, vemos a necessidade de elaboração de cavaletes, tendo em vista que a inclinação do telhado é menor. Está correto essa informação? Deverá ser fornecido cavaletes para obter a inclinação mencionada ou os módulos serão montados com inclinação conforme telhado? A estrutura pode ser em alumínio?”

RESPOSTA 01:

A estrutura será em alumínio. Os módulos serão montados com inclinação conforme telhado.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de julho de 2018.

PAULO CÉSAR AOYAGUI
Subscritor do Edital – Setor de Suprimentos e Patrimônio