

## **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2023**

INTERESSADA: **TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**

### **QUESTÃO:**

*“Quando ele cita QDGFL-1 e QDFL-2 com disjuntor de 630A e 400A nos apêndices D e E, respectivamente, eles são apenas uma Representação dos disjuntores do QGBT ou precisa ser orçado um quadro a parte apenas para esses disjuntores que irão alimentar os módulos 1, 2, 3 e 4?”*

---

### **RESPOSTA:**

Cada painel contém o seu próprio disjuntor geral, conforme indicado nos esquemas elétricos específicos e tabelas constantes no edital. O QGBT é o painel geral da instalação.

- QGBT: 800 A
- QDGFL-1: 630 A
- QDGFL-2: 400 A

**CARLOS EDUARDO FAGUNDES VIDAL**

SUBSCRITOR DO EDITAL